

УДК 504.054:547 (476)

Кухарчик Т.И., Какарека С.В., Цытик П.В. Полихлорированные бифенилы в электрооборудовании. — Мн.: РУП «Минсктиппроект», 2003. — 28 с.

Брошюра содержит краткую информацию о полихлорированных бифенилах, их свойствах, токсичности, производстве и сферах применения; о типах электрооборудования, заполненного ПХБ, и особенностях его идентификации. Показаны возможные пути решения проблемы ПХБ, а также даны временные рекомендации по обращению с ПХБ-содержащим оборудованием.

Издание подготовлено в связи с проведением инвентаризации ПХБ в Беларуси с целью ознакомления широкого круга специалистов с реальной опасностью ПХБ-содержащего электрооборудования и предупреждения ошибочных решений при обращении с ним.

Табл. 4. Ил. 4. Библиогр. 30.

Рекомендовано к печати Ученым советом Института проблем использования природных ресурсов и экологии НАН Беларуси

© Министерство природных ресурсов и  
охраны окружающей среды, 2003

© Институт проблем использования природных  
ресурсов и экологии НАН Беларуси, 2003

## Введение

Полихлорированные бифенилы (ПХБ) – группа высокоопасных для человека и окружающей среды соединений, в отношении которых в последние годы предприняты значительные усилия по контролю как на национальном, так и на международном уровне. Их потоки регулируются, в частности, Протоколом по стойким органическим загрязнителям (СОЗ) к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и Стокгольмской конвенцией о СОЗ. ПХБ входят в список двенадцати приоритетных СОЗ, которые, согласно Стокгольмской Конвенции, «должны быть запрещены для использования, производство их должно быть прекращено, а все запасы уничтожены».

Полихлорированные бифенилы, наряду с ДДТ, исторически первыми определены как стойкие органические загрязнители, которые обладают токсическими свойствами, являются стойкими и биологически аккумулируемыми, способными к переносу на большие расстояния в различных средах. Многие из физических и химических свойств, которые сделали ПХБ полезными в промышленности (термостойкость, химическая инертность, высокая упругость паров и др.), также способствовали их широкому распространению в окружающей среде.

Впервые проблема загрязнения природной среды ПХБ была выявлена в конце 1960-х годов. В настоящее время ПХБ фиксируются во всех компонентах природной среды повсеместно, включая фоновые территории. ПХБ накапливаются и в организме человека, в частности, в грудном молоке и жировых тканях.

В период с 1971 по 1980 гг. многие страны предприняли усилия по прекращению производства ПХБ и оборудования, содержащего ПХБ. Однако, несмотря на эти усилия, до 2/3 из 1,3 млн. тонн произведенных ПХБ до сих пор находятся в употреблении или на хранении, представляя угрозу для окружающей среды и здоровья людей.

В Беларуси так же, как и в других странах бывшего СССР, очень мало известно об объемах, номенклатуре и судьбе используемых ПХБ и о поступлении ПХБ в окружающую среду. Согласно предварительным оценкам, на территорию Беларуси в составе электрооборудования было завезено более 1000 т ПХБ. Часть ПХБ-содержащего оборудова-

ния уже выведена из эксплуатации и длительное время хранится на открытых неподготовленных площадках. Имеются многочисленные случаи утечек ПХБ из корродированных корпусов трансформаторов и конденсаторов и их поступления в окружающую среду. Рекогносцировочное обследование показало, что содержание ПХБ в почвах в местах эксплуатации и хранения ПХБ-содержащего оборудования в сотни раз превышает предельно допустимые значения. Это свидетельствует о серьезной опасности накопления ПХБ в биотических компонентах и их поступления в продукты питания.

В настоящее время в Республике Беларусь обсуждаются возможности присоединения к Стокгольмской конвенции по СОЗ. В этой связи необходимо получение объективных данных об объемах использования ПХБ-содержащих материалов и накопленных ПХБ-содержащих отходов. Отсутствие такой информации не только затрудняет подписание Республикой Беларусь международных соглашений по СОЗ, но и осложняет разработку и осуществление мероприятий по ограничению поступления этих соединений в окружающую среду, а также проведение мониторинга этих соединений.

Предлагаемый материал содержит общую информацию о полихлорированных бифенилах, их физических и химических свойствах, торговых названиях ПХБ-содержащих материалов, марках и типах электрооборудования, выпускавшегося в бывшем СССР и других странах, областях использования и возможных объектах нахождения ПХБ и ПХБ-содержащих материалов, влиянии на окружающую среду и здоровье человека.

## Свойства ПХБ

Полихлорированные би(ди)фенилы – группа органических соединений, получаемых хлорированием бифенила в присутствии катализатора путем замещения атомов водорода атомами хлора. Общая формула –  $C_nH_{n-2-x}Cl_x$ . Ароматическая природа и хлорированность – основные причины высокой устойчивости ПХБ. В зависимости от степени замещения возможны 10 гомологов ПХБ (от монохлорбифенилов до декахлорбифенилов) и 209 изомеров ПХБ (табл. 1).




Таблица 1

Физико-химические свойства ПХБ

Соединение	Номер КАС	Формула	Молекулярный вес	Число изомеров
Монохлорбифенилы	27323-18-82	$C_{12}H_9Cl$	189,0	3
Дихлорбифенилы	25512-42-9	$C_{12}H_8Cl_2$	233,1	12
Трихлорбифенилы	25323-68-6	$C_{12}H_7Cl_3$	257,5	24
Тетрахлорбифенилы	26914-33-0	$C_{12}H_6Cl_4$	292	42
Пентахлорбифенилы	25429-29-2	$C_{12}H_5Cl_5$	326	46
Гексахлорбифенилы	26601-64-9	$C_{12}H_4Cl_6$	361	42
Гептахлорбифенилы	28655-71-2	$C_{12}H_3Cl_7$	395,3	24
Октахлорбифенилы	31472-83-0	$C_{12}H_2Cl_8$	430,0	12
Нонахлорбифенилы	53742-83-0	$C_{12}HCl_9$	464,2	3
Декахлорбифенилы	2051-24-3	$C_{12}Cl_{10}$	498,6	1

С ростом содержания хлора меняется агрегатное состояние ПХБ и, соответственно, их свойства, возрастает устойчивость в окружающей среде. При содержании хлора от 19 до 43 % продукты имеют вид кристаллических веществ, при 43-56 % – маслообразных, при 57-69 % – полутвердых и смолообразных и при содержании хлора от 67 до 70 % – вновь кристаллических. ПХБ имеют высокую теплоемкость, низкую электропроводность, инертны по отношению к кислотам и щелочам, обладают хорошей растворимостью в жирах, маслах и органических растворителях, взрывобезопасны.

ПХБ, обладающие более чем 4 атомами хлора (высокохлорированные ПХБ), не горят и не окисляются. Их молекулярная структура близка к молекулярной структуре ДДТ, что во многом определяет общность их поведения в окружающей среде.

ПХБ мало растворимы в воде, при этом растворимость в воде уменьшается с увеличением степени хлорирования (например, растворимость монохлорбифенилов – 5,9 мг/л, а декахлорбифенила – 0,015 мг/л). Летучесть ПХБ также уменьшается с увеличением степени хлорирования. Способность к разложению в значительной степени зависит от структурной характеристики расположения атомов хлора на бифенильных кольцах молекулы ПХБ.

Промышленные ПХБ – бесцветные или имеющие желтоватый оттенок вязкие жидкости с температурой кипения от 325 до 390°C и температурой застывания до минус 30-70°C. Содержание хлора варьирует от 42 до 54 % по массе.

Синтетические жидкости на основе ПХБ — это смесь изомеров, включающая до 50-70 индивидуальных соединений хлорбифенилов и содержащая примеси, в том числе диоксины/фураны: от 1 до 15 мкг/кг ТХДД (2,3,7,8-тетрахлордibenзопарадиоксин).

### Токсичность

ПХБ обладают низкой токсичностью при однократном воздействии, но высокой кумулятивной способностью при длительном контакте. Основные каналы поступления в организм человека — через кожу, легкие, а также через трофические цепи в загрязненных районах.

Наиболее опасными считаются копланарные изомеры, которые имеют не более одного атома хлора в орто-положении (2,2' 6,6'). По токсичности они идентичны полихлорированным дибензо-*п*-диоксинам и полихлорированным дибензофуранам. Токсичность ПХБ измеряется по шкале токсичности, сходной со шкалой для диоксинов/фуранов. Эквиваленты токсичности разработаны для 12 конгенов ПХБ.

Характерная черта поведения ПХБ в окружающей среде — их очень медленное разложение. Имея выраженные липофильные свойства, ПХБ обладают высокой способностью к биоаккумуляции в жиросодержащих компонентах (коэффициент накопления в некоторых биологических объектах достигает десятков миллионов). Выявлены высокие содержания ПХБ в грудном молоке, жировых тканях людей. ПХБ способны проникать через плаценту и концентрироваться в тканях плода.

Уже в 1930-е годы были зарегистрированы случаи отравления ПХБ рабочих, контактировавших с этими соединениями в производственных условиях. В 1963 г. стали известны массовые отравления рабочих на японских предприятиях по производству конденсаторов. Известен пример массового отравления людей ПХБ вследствие нарушения герметичности теплообменной аппаратуры в процессе рафинирования рисового масла. Этот случай, вошедший в историю как «*инцидент Юшо*», произошел в Японии в 1968 г. Признаками отравления были увеличение и гиперсекреция грудных желез, тошнота, рвота, расширение и порфирия печени, патологические изменения периферийной нервной системы и состава крови, нарушение функции надпочечников.

Из симптомов профессионального отравления, вызываемого ПХБ у рабочих, соприкасающихся с этим продуктом в условиях производственной деятельности, чаще всего отмечаются хлоракне (поражение кожи), а также неврологические явления в виде головных болей, утомляемости, чувства ползания мурашек в конечностях.

Острые токсикозы проявляются в поражении кожи, печени, почек, легких, центральной нервной системы. Попадая в организм, ПХБ хорошо всасываются в желудочно-кишечном тракте, в легких, проникают через кожу и накапливаются в основном в жировой ткани. В большинстве проб жировой ткани содержание ПХБ составляет 1 мг/кг или менее, большие количества — до 700 мг/кг — обнаруживали в образцах жировой ткани людей, подвергавшихся профессиональному воздействию (содержание в крови, соответственно, 0,3 и 200 мкг/100 мл).

ПХБ относятся к иммуно-токсикантам. Их опасность для здоровья человека заключается, прежде всего, в том, что они являются мощными факторами подавления иммунитета ("химический" СПИД). ПХБ обладают выраженным эмбриотоксическим и потенциальным канцерогенным эффектами (ЛД<sub>50</sub> варьирует от 0,79 до 11 г/кг). Попадая в организм плода и ребенка, ПХБ способствуют развитию врожденного уродства и детской патологии (отставанию в развитии, снижению иммунитета, поражению кроветворения). Кроме того, ПХБ вызывают снижение числа мест имплантации, количества новорожденных и увеличение продолжительности беременности. При длительном введении ПХБ обезьянам-резусам до и во время беременности, а также в период лактации наблюдались ранние выкидыши, преждевременные роды, гибель плодов вскоре после рождения. Однако, самое опасное влияние ПХБ на человека заключается в их мутагенном действии, что негативно сказывается на здоровье последующих поколений людей.

Установлено, что эта группа соединений может вмешиваться в гормональный механизм и вызывать эндокринные поломки, кроме того, ПХБ могут имитировать или блокировать действие тиреоидных гормонов.

Период полувыведения у человека составляет 5 лет.

Считается, что ПХБ являются источником образования диоксинов/фуранов в процессе горения при умеренно высоких температурах (450-950°C).

## Нормирование

При разработке санитарно-гигиенических нормативов ПХБ учитывается их способность при разложении образовывать более токсичные соединения, а также высокие кумулятивные качества.

В Беларуси действуют следующие нормативы для ПХБ:

- ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) трихлордифенила для воздуха населенных пунктов –  $0,001 \text{ мг/м}^3$ ;
- предельно допустимые концентрации (ПДК) ПХБ в воздухе рабочей зоны –  $1 \text{ мг/м}^3$ ;
- ПДК трихлордифенила и пентахлордифенила для вод водоемов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения –  $0,001 \text{ мг/дм}^3$ .

ПДК для почв не утверждены. При оценках уровня загрязнения почв используют ориентировочно-допустимые концентрации, принятые в России: для ПХБ –  $0,06 \text{ мг/кг}$ ; для трихлордифенила –  $0,03 \text{ мг/кг}$ ; для пентахлордифенила –  $0,1 \text{ мг/кг}$ .

Гигиенические нормативы ПХБ, применяющиеся в развитых промышленных странах, отличаются как по характеристикам, так и по количественным показателям. В Японии среднесуточная концентрация ПХБ в воздухе рабочей зоны не должна быть выше  $0,1 \text{ мг/м}^3$ . В странах ЕС максимально допустимое содержание ПХБ в питьевой воде не должно превышать  $0,5 \text{ мг/дм}^3$ . Максимально допустимое содержание этих соединений в продуктах в США –  $0,2\text{--}2,0 \text{ мг/кг}$ , Швейцарии –  $0,5\text{--}2,0$ , Нидерландах –  $0,3\text{--}1,0$ , Японии –  $0,2\text{--}3,0 \text{ мг/кг}$ .

## Производство ПХБ

ПХБ впервые синтезированы в 1929 г. в США компанией «Монсанто», а в начале 30-х годов начато их промышленное производство во многих странах мира (Германии, Франции, Японии, Англии, Чехословакии, Австрии, Китае, Италии, СССР и других). В глобальном масштабе максимум производства ПХБ был достигнут к 1970 г. Общее мировое производство ПХБ оценивается примерно в 1,3 млн. т, из которых 48 % приходится на США, 13 – на Россию (СССР), 12 % – на Германию.

Препараты ПХБ, используемые в промышленности, известны под различными коммерческими названиями: Арохлор (США), Пира-

лен и Фенохлор (Франция), Аскарель (Англия), Клофен (Германия), Канехлор (Япония), Делор (Чехословакия) и др. Всего насчитывается около 90 торговых наименований ПХБ. В СССР выпускались следующие препараты ПХБ: совол электроизоляционный, совол пластификаторный, совтол-10 и трихлордифенил.

Основными производителями ПХБ на территории бывшего СССР являлись ПО «Оргстекло» (г.Дзержинск) и ПО «Оргсинтез» (г.Новомосковск). Первая очередь по производству совола и совтола-10 введена в эксплуатацию в 1939 г. в Дзержинске. Производство трихлорбифенила начато в 1963 г. По оценкам специалистов, всего в СССР было произведено около 180 тыс. т ПХБ.

## Применение ПХБ

Исключительные теплофизические и электроизоляционные характеристики ПХБ, их огнестойкость и взрывобезопасность обеспечили им широкое использование в электротехнической промышленности в виде диэлектрических жидкостей при производстве силовых трансформаторов и конденсаторов. В СССР на долю электротехнической промышленности приходилось около 75 % произведенного ПХБ. В США до 1971 г. для этих целей использовалось 61 % ПХБ, после 1971 г. – 100 %; в Германии – 55,5 % ПХБ, в Японии – 66 %. ПХБ также использовали в качестве теплоносителей в теплообменных системах, охлаждающих жидкостей в горнодобывающем оборудовании, пластификаторов и наполнителей при производстве пластмасс, кабелей, красок, клея, в составе смазочных масел и пестицидов.

### *Типы синтетических диэлектрических жидкостей*

В силовом конденсаторостроении нашли применение в основном пента-, тетра- и трихлордифенилы (табл. 2).

Все другие хлордифенилы имеют относительно высокую температуру застывания и поэтому оказались непригодными для пропитки бумажной и бумажно-пленочной изоляции конденсаторов. Пентахлордифенил (совол), который первым был применен в конденсаторостроении, с середины 70-х годов использовался редко из-за повышенной температуры застывания ( $6\text{--}10^\circ\text{C}$ ). Замена пентахлордифенила на трихлордифенил связана также и с экологической опасностью высо-



кохлорированных ПХБ. В трихлордифениле содержание высокохлорированных фракций нормировалось на уровне не выше 0,5-3,5 %.

Для заполнения силовых трансформаторов в СССР в основном применялся совтол-10 – смесь пентахлордифенила (совола электроизоляционного) и трихлорбензола в соотношении компонентов 9:1 частей по массе.

Для конденсаторов, применяемых в северных районах, использовались жидкости, представляющие собой смеси хлорированных дифенилов с трихлорбензолом, трихлорэтилбензолом, гексахлорбутадиеном, хлордифенилоксидом и др. Например, жидкость под условным названием КЖ-50 (конденсаторная жидкость) представляет собой смесь хлордифенилов с хлордифенилоксидом и имеет температуру застывания минус 50°С.

Таблица 2

Характеристика хлорорганических жидких диэлектриков

Название	Состав	Плотность при 20°С, кг/дм <sup>3</sup>	Содержание хлора, %
Совол	Пентахлордифенил	1,55	54,6
ТХД	Трихлордифенил	1,4	42
КЖ-50	Полихлордифенилы+ хлордифенилоксид	1,29	н.д.
Арохлор 1232	Дихлордифенил	1,27-1,28	32
Арохлор 1242	Трихлордифенил	1,38-1,39	42
Арохлор 1248	Тетрахлордифенил	1,405-1,415	48
Арохлор 1254	Пентахлордифенил	1,495-1,505	54
Клофен А-30	Трихлордифенил	1,35	42
Пирален 1460	Полихлордифенилы+ полихлорбензолы	1,41	н.д.
Пирален 1499	Трихлордифенил	1,38	42
Пирален 2000	Дихлордифенил	1,29	32
Пирален 3010	Трихлордифенил	1,38	42
Пирален 5000	Пентахлордифенил	1,55	54
Совтол-10	пентахлордифенил (90 %)+трихлорбензол (10 %)	1,52-1,54	н.д.
Гексол	Пентахлордифенил (20%)+гексахлорбутадиен (80 %)	1,64	н.д.
МГ-55	МГ-45+МГ-50 (тетрахлорэтилбензол+пентахлордифенил)	1,49	н.д.

\* - н.д. – нет данных

Среди жидких диэлектриков на основе полиорганосилоксановых соединений выделяется группа полихлор(фтор)органоси-

локсановых жидкостей – ПХ(Ф)ОСЖ. Последние имеют более узкую область применения (импульсные трансформаторы, специальные конденсаторы, блоки электронной аппаратуры, волноводы, преобразовательные устройства, магнетроны и т.д.). В СССР производилось несколько марок ПХ(Ф)ОСЖ: ФС-5, ХС-2-1, ФС-56 с температурой вспышки от 200 до 340°С и температурой застывания минус 90-100°С.

Жидкие диэлектрики на основе фторорганических соединений представлены фторуглеводородными жидкостями и хлорфторуглеводородными полимерами. Некоторые фторуглеводороды и фторхлоруглеводороды, которые применяются как хладагенты, получили название фреонов, ряд из которых применяется в качестве диэлектриков. Область их использования ограничивается небольшими трансформаторами, блоками электронного оборудования и другими электрическими аппаратами в тех случаях, когда другие виды жидких диэлектриков не выдерживают высоких рабочих температур.

### Типы электрооборудования с ПХБ

Синтетические жидкие диэлектрики применялись в первую очередь в силовых конденсаторах и трансформаторах. Частично они использовались также в производстве специальных конденсаторов, предназначенных для люминесцентных ламп и бытовых электроприборов.

### Силовые конденсаторы

Силовые конденсаторы предназначены для продольной компенсации реактивного сопротивления дальних линий электропередач, для повышения коэффициента мощности промышленных электроустановок и индукционных электротермических установок в силовых сетях высокого и низкого напряжения или в силовых устройствах повышенных частот и др. Они могут применяться как отдельными единицами, так и в виде комплектных конденсаторных установок или батарей.

В отличие от конденсаторов, применяемых в радиоэлектронике и связи, силовые конденсаторы отличаются значительным объемом и массой, большой емкостью, реактивной мощностью и запасаемой энергией в конденсаторной единице. В зависимости от назначения выделяются косинусные, импульсные, электротермические, фильтровые, тиристорные и специальные конденсаторы.

Из всего многообразия конденсаторов важно выделить заполненные ПХБ. Согласно техническим условиям и ГОСТам, в обозначении типа конденсатора вторая буква обозначает тип диэлектрика, например, С – пропитка синтетическими жидкостями. Маркировка наиболее распространенных конденсаторов, выпускавшихся в СССР, приведена в таблице 3.

Таблица 3

Марки конденсаторов с ПХБ, выпускавшихся в СССР

Косинусные	Электротермические	Импульсные	Тиристорные
КС0-0,38-12,5-3У3 (3У1)	ЭСВ-0,8-0,5-2У3	ИС 6-200	РСТ-2-2,12У2
КС0-6,3-25-2У3 (2У1)	ЭСВ-1-0,5-2У3	ИС 4-13	РСТ-2-4У2
КС1-0,23-6,5-3У3	ЭСВ-1,6-0,5-2У3	ИС 6-5,5	РСТО-2-6,15У2
КС1-0,38-14-3У1	ЭСВ-2-0,5-2У3	ИС 16-0,8	ФСТ-2,1-160У2
КС1-0,38-18-3У3	ЭСВ-0,8-1-2У3	ИС 20-0,5	ФСТ-4-40У2
КС1-0,38-20-3У1	ЭСВ-1-1-2У3	ДС 7-16	ФСТ-0,75-300У2
КС1-0,38-25-3У3	ЭСВ-1,6-1-2У3		ГСТ-1-50У2
КС1-0,5-18-3У3	ЭСВ-2-1-2У3		
КС1-0,66-20-3У3	ЭСВ-0,5-2,4-2У3		
КС1-0,66-25-3У3	ЭСВ-0,8-2,4-2У3		
КС1-1,05-37,5-2У3	ЭСВП-0,8-2,4-У3		
КС1-10,5-37,5-2У3	ЭСВ-1-2,4-2У3		
КС1-3,15-37,5-2У3	ЭСВП-1-2,4-У3		
КС1-6,3-30-2У1	ЭСВ-1,6-2,4-2У3		
КС1-6,3-37,5-2У1	ЭСВ-2-2,4-2У3		
КС1-6,3-37,5-2У3	ЭСВ-0,5-4-4У3		
КС1-6,3-50-2У3	ЭСВ-0,8-4-2У3		
КС2-0,23-13-3У3	ЭСВП-0,8-4У3		
КС2-0,23-18-3У3	ЭСВ-1-4-2У3		
КС2-0,38-28-3У1	ЭСВП-1-4-2У3		
КС2-0,38-36-3У3	ЭСВ-1,6-4-2У3		
КС2-0,38-40-3У1	ЭСВ-2-4-2У3		
КС2-0,38-50-3У3	ЭСВ-0,5-10-4У3		
КС2-0,5-36-3У3	ЭСВ-0,8-10-2У3		
КС2-0,66-40-3У3	ЭСВП-0,8-10-4У3		
КС2-0,66-50-3У3			
КС2-1,05-75-2У3			
КС2-10,5-100-2У3			
КС2-10,5-75-2У3			
КС2-3,15-75-2У3			
КС2-6,3-100-2У3			
КС2-6,3-60-2У1			
КС2-6,3-75-2У1			
КС2-6,3-75-2У3			
КСК-2-10,5-150-2У3			
КСК-1-10,5-75-2У3			
КСК2-10,5-125-1У1			

Наиболее широкое использование получили косинусные конденсаторы типа КС (КСК), доля которых составляла до 70 %

общего выпуска конденсаторов. Среди них выделяются конденсаторы нулевого, первого и второго габаритов (например, КС0 – конденсатор нулевого габарита, весом 18 кг; конденсатор КС1 или КСК1 – первого габарита с весом 26-30 кг; конденсатор типа КС2 или КСК2 – второго габарита с весом 54-60 кг). Размеры металлического корпуса для указанных конденсаторов одинаковы в основании (380х120 мм) и различаются по высоте: соответственно 180, 325 и 640 мм. Все они имеют прямоугольную форму и изготовлены из листовой стали.

Второе место в выпуске конденсаторной продукции занимали электротермические конденсаторы типа ЭСВ. Они имеют только один габарит с высотой корпуса 350 мм (что практически соответствует первому габариту конденсаторов типа КС).

Масса диэлектрика в конденсаторах варьирует в зависимости от его типа и марки и составляет: ПСК – 2,7 кг, ЭСВ – 8,5, КС1, КСК1 – 10, ИС – 18, КС2, КСК2 – 19, КСП – 22-24 кг.

Силовые конденсаторы выпускались на Серпуховском (Россия) и Усть-Каменогорском (Казахстан) конденсаторных заводах. Серпуховский завод начал выпуск конденсаторов с ПХБ-наполнителями с 1958-1959 гг. До 1968-1970 гг. в качестве диэлектрической жидкости использовался совол электроизоляционный, затем – трихлордифенил. Кроме того, широко использовались синтетические жидкости типа «Клюфен», «Гиралены». С 1959 г. конденсаторы с трихлордифенилом начали производиться на Усть-Каменогорском конденсаторном заводе (с момента пуска в строй). В СССР производство конденсаторов продолжалось вплоть до 1988 г. на Серпуховском конденсаторном заводе и примерно до 1990-1992 гг. – на Усть-Каменогорском. По оценкам специалистов России, на указанных предприятиях было израсходовано около 40 тыс. т ПХБ.

С 1969 г. выпуск конденсаторов осуществлялся также на Ленинанском электротехническом заводе (Армения). Объемы использованного ПХБ здесь оцениваются в 30 тыс. т, однако типы конденсаторов и сфера их применения не совсем ясна. Известно только, что выпускались преимущественно конденсаторы для светотехнической промышленности и для бытовых кондиционеров. Срок службы таких конденсаторов составляет 10-15 лет. С учетом того, что в 1989 г. конденсаторный завод в Ленинанке (Кумайри) был разрушен во время землетрясения, можно предположить, что основная часть такого оборудования к настоящему времени выведена из эксплуатации.

В СССР поставлялось электрооборудование с ПХБ-наполнителями из Германии (ГДР), Франции, Чехии и др. К настоящему времени выявлено, что из импортного оборудования, применяемого на промышленных предприятиях, известны конденсаторы фирмы ISOCOND (г.Лейпциг) типа LKC, а также типа LA-Z, LOGE, BR и другие (г.Аннаберг), также заполненные ПХБ.

#### Силовые трансформаторы

Силовые трансформаторы применяются для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в установках, предназначенных для приема и использования электрической энергии.

В перечне основных типов трансформаторов с ПХБ наиболее часто упоминаются ТНЗ и ТНЗП производства Чирчикского трансформаторного завода (Узбекистан). Выпуск трансформаторов с совтолом начат примерно в 1939-1940 гг. и продолжался до 1987-1990 гг., т.е. около 50 лет. Около 98% совтола-10 (56 тыс. т), произведенного в России, использовано на Чирчикском трансформаторном заводе. Среди электрооборудования, выпускавшегося на ПО «Уралэлектротяжмаш» (Россия), с совтолом-10 производились трансформаторы типов ТНПУ, ТНП, ТНРУ и ТНЗПУ; их производство прекращено в 1974 г.

Масса совтола в трансформаторах зависит от их размера (и мощности) и варьирует от 0,160 т до 4,4 т (табл. 4).

Таблица 4

Марки трансформаторов с совтолом, выпускавшихся в СССР	
Марка	Содержание совтола, кг
ТНЗ-25/10	160
ТНЗ-40/10	205
ТНЗ-630/10	1000
ТНЗП-630/10	1000
ТНЗ-1000/10	1676
ТНЗП-1000/10	1786
ТНЗПУ-1000/10	2210
ТНЗ-1600/10	2765
ТНЗП-1600/10	2850
ТНЗ-2500/10	2980
ТНЗ-2500/10	4120
ТНЗ-2500/10	4440
ТНП-800/10	2550
ТНП-800/10	2750
ТНП-1600/10	3300

Характер диэлектрика в трансформаторе можно также отчасти определить по его маркировке. Наличие буквы «Н» указывает на негорючий диэлектрик, а это в большинстве случаев, по крайней мере в старых трансформаторах – ПХБ.

#### Сферы применения ПХБ-содержащего электрооборудования

Основными пользователями конденсаторов и трансформаторов являются следующие отрасли:

электрические подстанции распределительной энергетической сети;  
предприятия металлургии и машиностроения;  
горнодобывающая промышленность;  
предприятия промышленности строительных материалов;  
нефтепереработка и химическая промышленность;  
лесная и деревообрабатывающая промышленность;  
легкая и пищевая промышленность;  
тяговые подстанции железнодорожного транспорта.

#### Тест на определение наличия ПХБ в электрооборудовании

В ряде случаев идентификация диэлектрика, залитого в конденсаторы и трансформаторы, затруднена (в связи с отсутствием торгового знака или маркировки оборудования). В этом случае Программа ООН по окружающей среде (UNEP) рекомендует проведение простых тестов, позволяющих определить тип диэлектрика. Тесты основаны на использовании знаний основных свойств ПХБ (например, плотности) и могут быть использованы как предварительная идентификация жидкости, свидетельствующая о присутствии ПХБ, но не позволяющая определить их концентрацию.

*Тест на плотность:* этот тест позволяет сравнить плотность диэлектрической жидкости с водой. Как известно, синтетические диэлектрические жидкости на основе ПХБ имеют плотность примерно 1,5, тогда как минеральные масла – около 1 или меньше. Если диэлектрик опустится на дно – это ПХБ, если будет плавать на поверхности воды – минеральное масло.

*Тест на присутствие хлора:* этот тест указывает на присутствие хлора в диэлектрике и, соответственно, на наличие ПХБ. Основан на

изменении цвета пламени при сгорании вещества на медной проволоке в газовой горелке. В случае присутствия ПХБ цвет пламени (при нагревании проволоки) становится зеленым.

### Поступление ПХБ в окружающую среду

В процессе эксплуатации конденсаторов поступление ПХБ в окружающую среду практически исключено. Срок службы конденсаторов составляет 20-25 лет. Замена диэлектриков в конденсаторах не производится; срок службы жидкостей совпадает со сроком службы оборудования. Для трансформаторов предусмотрена замена охлаждающей жидкости, однако на практике проводится регулярная замена только трансформаторного масла. В соответствии с дополнениями от 01.06.86г. к ГОСТ 16555-75, трансформаторы с совтолом должны эксплуатироваться без капитального ремонта (соответственно, и без замены жидкости). Для работы с синтетическими хлорсодержащими жидкостями необходимы специально оборудованные площадки, емкости и другие приспособления. Поэтому чаще всего при "старении" жидкости типа «совтол-10» трансформатор выводится из эксплуатации (по крайней мере, такая ситуация характерна для Беларуси).

ПХБ поступают в окружающую среду в результате непосредственных утечек из поврежденного электрооборудования. Основными причинами повреждения конденсаторов являются пробой (иногда с разгерметизацией металлического корпуса), физический износ оборудования, коррозия корпуса. Вероятность повреждения корпуса снижается от бумажных конденсаторов (типа КС) к бумажно-плёночным (типа КСК) и далее к пленочным: у первых разложение бумаги электрической дугой сопровождается мощным газовыделением, вспучиванием и повреждением корпуса часто с воспламенением (бумага является фитилем, подпалывающим место горения).

Надежность и срок службы конденсаторов, пропитанных пентахлордифенилом, резко снижается в зимнее время. При этом наибольшее количество конденсаторов выходит из строя в момент их включения после длительного перерыва в работе. Выход конденсаторов из строя объясняется тем, что при низких температурах вследствие неравномерности охлаждения в диэлектрике создается разгерметизация и образуются пустоты, в которых при повторном включении охлажденного конденсатора возникают частичные

разряды, приводящие к его пробое. Кроме того, после повторного включения конденсаторов в работу вследствие неравномерного разогрева в диэлектрике создаются механические напряжения, которые могут приводить к образованию трещин и разрыву бумажных листов и в конечном итоге к пробое диэлектрика.

При «взрыве» конденсатора нарушение корпуса происходит не всегда. В ряде случаев отмечается простое вздутие; непосредственных утечек при этом не происходит, испарение возможно.

При нарушении целостности корпуса конденсатора и образовании трещин в нижней части корпуса практически вся свободная жидкость вытекает. В случае разгерметизации корпуса в верхней части утечки обусловлены чаще всего несоблюдением условий по демонтажу поврежденного оборудования и его хранения.

Наиболее интенсивный выход из строя конденсаторов отмечается при несоблюдении условий их установки и обслуживания, например: установка на открытых площадках конденсаторов, предназначенных для работы в закрытых помещениях; несвоевременная покраска корпуса.

В настоящее время в Беларуси значительная часть конденсаторов не используется, поскольку в связи с общим спадом промышленного производства снизились и расходы электроэнергии, повысилась реактивная мощность в электросетях. Ряд конденсаторных батарей отключен уже более 10 лет назад, соответственно прекращено их обслуживание. При такой ситуации возрастает опасность быстрого разрушения металлических корпусов и утечек жидкости (фото 1 и 2).



Фото 1. Общий вид конденсаторной установки, выведенной из эксплуатации



Фото 2. Коррозия корпусов конденсаторов КС1 после отключения установки

Обследование ряда электроподстанций, а также тяговых подстанций и промышленных предприятий Беларуси показало, что утечки жидкости происходят по следующим причинам: при взрыве конденсаторов с разрушением корпуса; при коррозии корпуса конденсаторов и трансформаторов; при демонтаже электрооборудования; при хранении резервного, поврежденного и демонтированного оборудования на открытых площадках; при умышленной разгерметизации оборудования.

В настоящее время отсутствуют специально подготовленные хранилища для ПХБ-содержащего оборудования, в большинстве случаев не ведется контроль за соблюдением экологически безопасного обращения с ним. На фотографиях 3 и 4 показаны примеры временного хранения поврежденных и выведенных из эксплуатации конденсаторов.



Фото 3. Хранение поврежденных конденсаторов КС2 на открытой площадке (на земле)



Фото 4. Хранение выведенных из эксплуатации конденсаторов КС2 на открытой площадке (на бетонных плитах)

### Оценка объемов ПХБ

Оценка объемов ПХБ, находящихся в эксплуатации либо накопленных в виде отходов, – один из важнейших элементов контроля и управления. По оценкам международных экспертов, около 90% ПХБ поступает в окружающую среду вследствие утечек из электрооборудования. Поэтому особое внимание во многих странах мира уделяется учету электрооборудования, заполненного ПХБ. Возможны два основных варианта оценки объемов ПХБ: 1) на основе баланса произ-

водства-потребления ПХБ; 2) на основе результатов инвентаризации электрооборудования.

Опыт России и Украины в проведении инвентаризации ПХБ, выборочное обследование ряда предприятий Беларуси показал, что проведение полной инвентаризации электрооборудования осложняется многими причинами. Одна из них – трудоемкость данного процесса в связи с многочисленностью сфер использования электрооборудования. Другая причина – отсутствие первичного учета электрооборудования на промышленных предприятиях, прежде всего, конденсаторов, которые не относятся к основным фондам.

В странах СНГ такие работы по инвентаризации начали проводить сравнительно недавно. Так, в 1995-1996 гг. Госкомэкологии России проведена первая инвентаризация ПХБ-содержащего электрооборудования, в 1999-2000 гг. – вторая. Общее количество ПХБ в электрооборудовании на территории России оценивается в 27 тыс.т. Начаты аналогичные работы в Украине и Эстонии. На 2003-2004 гг. запланировано проведение инвентаризации ПХБ и в Беларуси.

Помимо классической инвентаризации оборудования по предприятиям («снизу-вверх») возможна оценка объемов ПХБ «сверху-вниз»: на основании баланса производства ПХБ-содержащих жидкостей и оборудования с ПХБ.

На данном этапе для оценки объемов ПХБ в электрооборудовании нами применен метод экспертной оценки с учетом объемов произведенных жидкостей и их использования на электротехнических заводах.

### Оценка объемов ПХБ в конденсаторах

Всего в бывшем СССР при производстве конденсаторов за 1959-1990 гг. использовано около 90 тыс.т ПХБ, из которых значительная часть оказалась в окружающей среде в процессе заливки в конденсаторы (примерно 10% от использованного количества ПХБ). Поскольку срок службы конденсаторов составляет 20-25 лет, то значительная часть электрооборудования устарела и выведена из эксплуатации. Например, по данным выборочного обследования электрооборудования на предприятиях Беларуси и Украины, в настоящее время используются или находятся на хранении конденсаторы, выпущенные после 1972-1975 гг. (отмечаются редкие случаи наличия конденсаторов 1968-1970 гг.), т.е. конденсаторы, произведенные в 1959-1971 гг., в

большинстве случаев “утрачены”. Это означает, что примерно 38% общего объема ПХБ, или около 30-31 тыс. т уже рассеялось в окружающей среде.

На территории стран бывшего СССР, по нашим оценкам, должно находиться примерно 50 тыс. т ПХБ в конденсаторах (эксплуатируемых, резервных, поврежденных), из которых около 34 тыс. т приходится на долю Европейской части, на долю Беларуси – около 500 т.

### **Оценка объемов ПХБ в трансформаторах**

Всего в СССР при производстве трансформаторов было использовано 57 тыс. т совтола-10. Трансформаторы с совтолом используются уже около 60 лет, средний срок их службы оценивается в 40 лет. До 1960 г. произведено и, соответственно, использовано в трансформаторах примерно 13 тыс. т совтола-10. Вероятно, это количество к настоящему времени рассеялось; в трансформаторах могло сохраниться примерно 44 тыс. т совтола. На долю Европейской части бывшего СССР приходится примерно 31 тыс. т., на долю Беларуси – около 500 т.

### **О возможных путях решения проблемы ПХБ**

Опасность накопления ПХБ в живых организмах, угроза гибели популяций и целых экосистем, угроза здоровью и жизни человека, потенциальная возможность утечек и выбросов ПХБ из действующих установок, хранилищ ПХБ-содержащих отходов переводит вопрос о загрязнении окружающей среды этими соединениями в разряд глобальных экологических проблем.

Учитывая столь серьезный уровень экологической опасности ПХБ уже в 70-х годах в Японии, США, Канаде, многих европейских странах были разработаны меры, регламентирующие производство, эксплуатацию, переработку и уничтожение ПХБ. В число этих мер входят следующие:

- полный запрет на производство ПХБ;
- постепенная замена ПХБ альтернативными материалами с менее токсичными свойствами;
- контроль за материалами, содержащими ПХБ при их эксплуатации, складировании, транспортировке и размещении;

разработка эффективных экологически безопасных технологий переработки и обезвреживания ПХБ-содержащих материалов, контроль за процессами обезвреживания и переработки отходов;

разработка новых правил эксплуатации установок, в которых используются ПХБ, с учётом более жёстких требований к экологической безопасности производств.

Возможность постепенного вывода ПХБ-содержащих материалов из сферы хозяйственной деятельности человека и повсеместного запрета их производства зависит от решения проблемы замены ПХБ новыми материалами с близкими эксплуатационными характеристиками, но обладающими существенно меньшей токсичностью. Наиболее остро стоит вопрос о поиске заменителей для диэлектрических материалов на основе ПХБ.

За последние годы получены и испытаны новые композиции и отдельные соединения, которые рекомендовано использовать в качестве заменителей ПХБ в трансформаторах и конденсаторах. Например, минеральные и силиконовые масла, высокомолекулярные парафины, алкилированные бифенилы и трифенилы, эфиры фосфорной, фталевой и других карбоновых кислот, сложные эфиры многоатомных спиртов. Эти вещества при меньшей токсичности приближаются к ПХБ по своим диэлектрическим свойствам, но уступают им по химической инертности и стойкости к горению.

В системе мер, направленных на снижение степени загрязнения окружающей среды, определённое место занимает консервация выведенных из сферы хозяйственной деятельности ПХБ в отстойниках или местах захоронения. Наиболее безопасным является метод остекловывания, хотя при остекловывании возможно образование токсичных диоксинов/фуранов и их последующая диффузия вместе с ПХБ в окружающую среду. Метод отверждения широко используется при захоронении ПХБ, однако он не может гарантировать их полную изоляцию от окружающей среды.

Хранение неразложившихся ПХБ в отстойниках – менее надёжный метод их консервации. Неизбежность диффузии ПХБ из отстойников усугубляется вероятностью возникновения аварийных ситуаций в местах хранения.

Наиболее перспективным способом снижения количества ПХБ в окружающей среде является их переработка в экологически безопасные продукты. Можно выделить следующие способы переработки ПХБ:

щелочное дехлорирование (для регенерации загрязненного трансформаторного масла);

высокотемпературное сжигание (1200 °C);

плазмохимическая переработка;

фотохимическое окисление жестким ультрафиолетовым излучением в присутствии озона и пероксида водорода.

Эти методы могут включать операции концентрирования ПХБ перед обработкой. К таким операциям относятся экстракция, адсорбция, диализ, выпаривание, дистилляция, фильтрация. Особое значение подобные операции приобретают при необходимости очистки трансформаторов и конденсаторов от остатков ПХБ. За последние годы благодаря применению экстракции жидкостями при критических температуре и давлении значительно повысилась эффективность извлечения ПХБ из агрегатов, подлежащих очистке.

В целом выбор методов утилизации ПХБ, ПХБ-содержащего оборудования, отходов зависит от агрегатного состояния отходов и концентрации в них ПХБ. Это может быть ПХБ в чистом виде (слитые жидкости), загрязненные трансформаторные масла (после смены диэлектрика), загрязненные грунты, ветошь, бумага, опилки и прочие материалы, оборудование (контейнеры, трансформаторные баки, собственно конденсаторные банки).

### **Временные рекомендации по обращению с ПХБ-содержащим оборудованием**

Первые результаты изучения ПХБ и ПХБ-содержащего оборудования в Беларуси показали, что как и во многих странах бывшего СССР, проблемы обращения с ПХБ-содержащим оборудованием и отходами обусловлены рядом причин:

не налажен учет ПХБ-содержащего оборудования;

отсутствуют инструкции и правила обращения с ним;

отсутствуют специально подготовленные хранилища для поврежденного оборудования;

не ведется контроль за соблюдением экологически безопасного обращения с ним.

В связи с длительным сроком эксплуатации конденсаторов и трансформаторов (от 20 лет и более) на многих предприятиях утеряна техническая документация на такое оборудование, произошла смена

обслуживающего персонала. В большинстве случаев нет специальных указателей (ярлыков) на содержание ПХБ в оборудовании. Во многих случаях обслуживающий персонал не знает о специфике ПХБ-содержащего оборудования и правилах безопасности при работе с ним.

Нет инструкций (правил) по обращению с поврежденным оборудованием, имеющим утечки жидкости. Отсутствуют специально подготовленные хранилища, емкости. Не предпринимаются меры по предотвращению утечек.

В период становления и интенсивного развития электротехнической промышленности в СССР, использующей синтетические диэлектрики на основе ПХБ, предполагалось (и об этом имеется запись в технической документации на конденсаторы производства 70-х годов), что конденсаторы с ПХБ, отслужившие срок службы и поврежденные в процессе эксплуатации, подлежат утилизации на заводе-изготовителе (по договору). Однако в силу ряда причин технология утилизации не была разработана так же, как не была продумана система сбора, хранения и транспортировки такого оборудования от многочисленных потребителей на завод.

В настоящее время в Беларуси во многих случаях конденсаторные батареи отключены, в ряде случаев они демонтированы. Наиболее широко практикуемая система хранения – на открытых площадках (на бетонных плитах, либо просто на земле). В условиях непосредственного контакта с грунтом происходит быстрое разрушение нижней части металлического корпуса конденсатора, сопровождающееся утечками ПХБ. Кроме того, коррозии корпуса способствуют атмосферные осадки и другие факторы внешней среды. Бетонные плиты, используемые для хранения конденсаторов или трансформаторов, в некоторой степени замедляют разрушение корпуса. Однако и в этом случае утечки диэлектрика неизбежны, при этом пропитывается бетон, а по стыкам бетонных плит ПХБ поступает в почву.

По результатам выборочного обследования установлено, что во всех случаях в местах эксплуатации и хранения ПХБ-содержащего электрооборудования почвы загрязнены до опасных уровней, в сотни раз превышающих предельно допустимые концентрации для почв.

Существующие многочисленные утечки ПХБ из корродированного оборудования создают реальную угрозу дальнейшему распространению ПХБ в компонентах окружающей среды. С течением времени, если не принять необходимые меры, интенсивность коррозии и



разрушения корпусов конденсаторов и трансформаторов будет повышаться. И уже в течение ближайших нескольких лет может сложиться критическая ситуация, когда утечки станут массовыми. Учитывая высокую опасность ПХБ для живых организмов и людей необходимо срочно принять меры по предотвращению дальнейшего распространения ПХБ в окружающей среде. Для этого рекомендуется:

- слить остатки ПХБ из поврежденных трансформаторов в герметичные металлические емкости. Для этого необходимо выбрать или изготовить (с соответствующим обоснованием) пригодные для хранения ПХБ металлические емкости с учетом их химической устойчивости и совместимости;

- упаковать поврежденные конденсаторы, а также конденсаторы с признаками утечек жидкости в герметичные металлические контейнеры. Сливать ПХБ из них нецелесообразно, поскольку доля свободной жидкости в конденсаторах составляет 50-60% (по оценкам специалистов завода-изготовителя), остальная жидкость содержится в обмотке. Слив ПХБ из трансформаторов и переупаковку конденсаторов должны осуществлять специализированные подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям;

- хранить неповрежденные трансформаторы и конденсаторы до разработки планов действий по их утилизации в закрытых специальных помещениях. В случае необходимости предусмотреть оперативное строительство временных хранилищ с целью их защиты от непосредственного контакта с атмосферными осадками;

- составить перечень и обозначить на местности специальными указателями бывшие площадки эксплуатации и хранения ПХБ-содержащих конденсаторов и трансформаторов, поскольку в процессе эксплуатации (хранения) могли иметь место аварийные утечки.

В последующем необходимо проведение детального эколого-геохимического обследования площадок эксплуатации и хранения оборудования с ПХБ, включая анализ загрязненности почв и грунтовых вод, оценку объемов загрязненного грунта. На основании результатов обследования должны быть разработаны мероприятия по утилизации наиболее загрязненного грунта и бетонных плит, а также рекомендации по эколого-безопасному использованию загрязненных и прилегающих территорий.

## Использованная литература

1. Варшавский Д.С. Силовые конденсаторы // Итоги науки и техники. Сер. Электротехнические материалы, электр. конденсаторы, пров. и каб. Т.16. М.: ВИНТИ. 1991. 144 с.
2. Гапонюк Э.И., Бобовникова Ц.И. Содержание полихлорбифенилов (ПХБ) в объектах природной среды и их биологическое значение // Загрязнение почв и сопредельных сред. М.: Гидрометеиздат, 1988. С.36-46.
3. ГОСТ 15957-70.Трансформаторы (и автотрансформаторы) трехфазные силовые масляные общего назначения класса напряжения 220 кВ.
4. ГОСТ 17545-72.Трансформаторы (и автотрансформаторы) силовые масляные общего назначения класса напряжения 330 кВ.
5. ГОСТ 16555-75.Трансформаторы силовые трехфазные герметичные масляные и с негорючим жидким диэлектриком.
6. ГОСТ 11677-85.Трансформаторы силовые. Общие технические условия.
7. ГОСТ 16110-80.Трансформаторы силовые. Термины и определения.
8. Гулевич А. И., Киреев А. П. Производство силовых конденсаторов. Изд. 4-е перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1981.
9. Гулевич А. И., Киреев А. П. Производство силовых конденсаторов. Учеб. пособие для подготовки рабочих на производстве. Изд. 3-е, перераб. и доп. М., Высшая школа, 1975. 365 с.
10. Загрязнение Арктики: Доклад о состоянии окружающей среды Арктики / АМАП. Программа арктического мониторинга и оценки. СПб., 1998.- 260 с.
11. занавескин Л. Н., Аверьянов В. А. Полихлорбифенилы. проблемы загрязнения окружающей среды и технологические методы обезвреживания // Успехи химии, 1998. Т. 68, № 8. С. 788-800.
12. Информационно-методические материалы по проблеме предотвращения загрязнения окружающей среды полихлорди(би)фенилами. Екатеринбург, 1997.- 23с.
13. Какарека С. В., Кухарчик Т. И. Идентификация источников и оценки выделения полихлорированных бифенилов в окружающую среду // Природопользование и охрана окружающей среды. Минск, 2000. С. 18.
14. Какарека С.В., Кухарчик Т.И., Хомич В.С. Стойкие органические загрязнители: источники и оценка выбросов. Мн.: РУП «Минсктипроект», 2003. 220 с.
15. Полихлорированные бифенилы и терфенилы: Гигиенические критерии состояния окружающей среды. 2: Пер. с англ. Женева-Москва: ВОЗ-Медицина, 1980. 98с.
16. Полихлорированные дибензо-пара-диоксины и дибензофураны: Гигиенические критерии состояния окружающей среды. 88. ВОЗ, Женева, 1993.

17. Протокол по стойким органическим загрязнителям к Конвенции 1979 года о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния и решение 1998/2 исполнительного органа о подлежащей представлению информации и процедуре добавления веществ в Приложения I, II или III к Протоколу по стойким органическим загрязнителям / Организация объединенных наций, 1998. 193 с.
18. Силовые электрические конденсаторы. М.: Энергия, 1975. 248 с.
19. Справочник по электротехническим материалам. В 3 т. / Под ред. Ю. В. Корицкого и др., Т. 1. Изд. 2-е, перераб. М.: Энергия, 1974.
20. Справочник по электротехническим материалам: В 3 т. / Под ред. Ю. В. Корицкого и др. Т. 1. Изд. 3-е, перераб. М.: Энергоатомиздат, 1986.
21. Сурнина Н. Н., Бобовникова Ц. И. Оценка загрязнения воздушного бассейна полихлорированными бифенилами в районе конденсаторного завода // Труды ИЭМ. Вып. 17 (145). М: Моск. отд. Гидромеоиздата. 1990. С. 28-31.
22. Шахнович М. И. Синтетические жидкости для электрических аппаратов. М.: Энергия, 1972.
23. Янин Е. П. Полихлорированные бифенилы в окружающей среде. М.: Диалог-МГУ, 1997. – 35с.
24. Янин Е. П. Электротехническая промышленность и окружающая среда (эколого-геохимические аспекты). М.: ИМГРЭ, 1998.
25. Breivik K., Sweetman A., Pacyna J. M., Jones K. Towards a Global Historical Emission Inventory for Selected PCB Congeners – a Mass Balance Approach. 1. Global Production and Consumption // The Science of the Total Environment, 2002. Vol. 290. P. 181-198.
26. Breivik K., Sweetman A., Pacyna J. M., Jones K. Towards a Global Historical Emission Inventory for Selected PCB Congeners – a Mass Balance Approach. 2. Emissions. The Science of the Total Environment, 2002. Vol. 290. P. 199-224.
27. Guidelines for the Identification of PCBs and Materials Containing PCBs / First Issue. Prepared by UNEP Chemicals. United Nations, UNEP, August 1999.
28. Locating and Estimating Air Emissions from Sources of Polychlorinated Biphenyls (PCB). US EPA-450/4-84-007n. May, 1987.
29. PCB in the Russian Federation: Inventory and Proposals for Priority Remedial Actions. AMAP Report. ISBN 82-7971-008-6. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), Oslo. Published by: Centre For International Projects (CIP), Moscow. 2000.
30. WHO. Environmental Health Criteria 140: Polychlorinated Biphenyls and Terphenyls (second edition), Geneva, World Health Organization. 1993.

## Содержание

Введение.....	3
Свойства ПХБ.....	4
Токсичность.....	6
Нормирование.....	8
Производство ПХБ.....	8
Применение ПХБ.....	9
<i>Типы синтетических диэлектрических жидкостей.....</i>	9
<i>Типы электрооборудования с ПХБ.....</i>	11
<i>Сферы применения ПХБ-содержащего электрооборудования</i>	15
<i>Тест на определение наличия ПХБ в электрооборудовании.....</i>	15
Поступление ПХБ в окружающую среду.....	16
Оценка объемов ПХБ.....	18
<i>Оценка объемов ПХБ в конденсаторах.....</i>	19
<i>Оценка объемов ПХБ в трансформаторах.....</i>	20
О возможных путях решения проблемы ПХБ.....	20
Временные рекомендации по обращению с ПХБ-содержащим оборудованием.....	22
Использованная литература.....	25